



CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
APROVADO EM Única DISCUSSÃO
POR: Unanimidade
PLENÁRIO: 03 / 03 / 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS

ANTONIO WELLITON SENA DA SILVA
1º Secretário

GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO PEREIRA PANTOJA/MDB

REQUERIMENTO Nº 064 /2021

Senhora Vereadora e Senhores Vereadores.

O signatário deste, usando das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Regimento Interno desta casa, requer que após a aprovação pelo soberano plenário, faça encaminhar expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Mojuí dos Campos, MARCO ANTONIO MACHADO LIMA, para que acione em caráter de urgência a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para funcionar o Micro Sistema de Abastecimento D'Água da comunidade São Francisco do Puraqué, região do Rio Curuá - Una.

JUSTIFICATIVA

O requerimento se faz necessário, haja vista que o mesmo foi inaugurado em 15 de abril de 2020, de forma irresponsável pela administração anterior.

Ao participar de reunião naquela comunidade, em 15 do mês presente, convidado pelos comunitários a verificar "in loco" o referido Micro Sistema, verificou-se que a bomba d'água é de 220 volts, quando a corrente de energia elétrica da comunidade é 110 volts; o que inviabiliza a subida da água para a caixa, portanto não servindo à escola nem aos comunitários.

Não bastasse isso, do poço artesiano, mesmo desligado da corrente elétrica, está jorrando água inaproveitável por todo esse tempo, formando lamaçal próximo a escola; causando prejuízo ao erário, na ordem de R\$-60.725,24, valor possivelmente super faturado, pago à empresa construtora Hidronorte.

Sala das Sessões, Câmara Municipal de Mojuí dos Campos, 03 de março de 2021.


FRANCISCO PEREIRA PANTOJA

Vereador /MDB

CÂMARA MUNICIPAL DE
MOJUI DOS CAMPOS
Recebido: 03 / 03 / 2021
Hora: 08:50
Biliana E. ...